

No: DX050240-2017

DX05170206C



2015003460Z



(2015)国认监认字(571)号



检测
CNAS L1177

检 验 报 告

TEST REPORT

样品名称: 非隔热型防火玻璃

生产单位: 极景门窗有限公司

委托单位: 极景门窗有限公司

检验类别: 委托



国家消防及阻燃产品质量监督检验中心 (山东)

National Supervision and Inspection Center for Fire and Flame-retardant Product Quality(Shandong)

国家消防及阻燃产品质量监督检验中心（山东）

National Supervision and Inspection Center for Fire and Flame-retardant Product Quality(Shandong)

检 验 报 告

共2页第1页


样品名称 Sample	非隔热型防火玻璃	检验类别 Test Kind	委托
委托单位 Client	极景门窗有限公司	型号规格 Model, Type	DFB-06-C2.00
生产单位 Manufacturer	极景门窗有限公司	样品等级 Grade	/
委托单位地址 Address of Client	聊城市阳谷县侨润开发区华信路297号	商 标 Brand	/
工程名称 Project	/	抽样日期 Sampling Date	/
抽样地点 Sampling Location	/	送/抽样人员 Send/Sampling Personnel	路后长
抽样基数 Sample Batch	/	接样日期 Receipt Date	2017-02-28
样品数量 Sample Quantity	1块	生产日期 Producing Date	/
样品特性和状态 Sample Description	完好	样品批号 Batch No.	/
检验环境 Environmental for Test	温度: 8℃相对湿度: /%环境大气压: /Kpa	检验日期 Test Date	2017-03-08
检验依据 Test Standard	GB 15763.1-2009		
检验要求 Test Item	耐火完整性		
检验结论 Test Conclusion	该样品按GB 15763.1-2009标准, 所检项目合格。 (检验单位章)		
备 注 Note	1、本报告含封面及封二, 符号“/”表示该项无内容。 2、检验地址: 山东省章丘市世纪大道16288号。 3、附图附照见附页。		

批准: 郭本祥 审核: 马来聪 主检: 高山
日期: 2017-03-13 日期: 2017-03-13 日期: 2017-03-13

国家消防及阻燃产品质量监督检验中心（山东）

检验报告附图附照专用表

共 1 页第 1 页



照片一 耐火试验前试件情况 2017-3-8 0min



照片二 耐火试验结束时试件情况 2017-3-8 120min

