

No: DX052163-2017

DX05171963C



2015003460Z



(2015)国认监认字(571)号



检测
CNAS L1177

检 验 报 告

TEST REPORT

样品名称: 铝包塑耐火窗（非隔热型镶玻璃构件）

生产单位: 极景门窗有限公司

委托单位: 山东地平天昱置业有限公司

检验类别: 委托



国家消防及阻燃产品质量监督检验中心（山东）

National Supervision and Inspection Center for Fire and Flame-retardant Product Quality(Shandong)





国家消防及阻燃产品质量监督检验中心（山东）

National Supervision and Inspection Center for Fire and Flame-retardant Product Quality(Shandong)

检 验 报 告

共2页第1页

样品名称 Sample	铝包塑防火窗（非隔热型镶玻璃构件）	检验类别 Test Kind	委托
委托单位 Client	山东地平天昱置业有限公司	型号规格 Model, Type	/
生产单位 Manufacturer	极景门窗有限公司	样品等级 Grade	/
委托单位地址 Address of Client	/	商 标 Brand	极景
工程名称 Project	地平梦世界（B-1地块）项目	抽样日期 Sampling Date	/
抽样地点 Sampling Location	/	送/抽样人员 Send/Sampling Personnel	孙志强
抽样基数 Sample Batch	/	接样日期 Receipt Date	2017-08-03
样品数量 Sample Quantity	1樘（2930mm×1820mm）	生产日期 Producing Date	2017-07-26
样品特性和状态 Sample Description	完好	样品批号 Batch No.	/
检验环境 Environmental for Test	温度：38℃相对湿度：/%环境大气压：/kPa	检验日期 Test Date	2017-08-03
检验依据 Test Standard	GB/T 12513-2006		
检验要求 Test Item	耐火完整性30min		
检验结论 Test Conclusion	该样品按GB/T 12513-2006标准检验，耐火完整性：30min。 (检验单位章)		
备 注 Note	1、本报告含封面及封二，符号“/”表示该项无内容。 2、检验地址：山东省章丘市世纪大道16288号。 3、附图附照见附页。 4、生产单位及样品信息由委托方提供并确认。 5、该样品为非隔热性样品。		

批准：  审核：  主检： 
 日期： 2017-10-10 日期： 2017-10-10 日期： 2017-10-10

国家消防及阻燃产品质量监督检验中心（山东）

检 验 报 告（续页）

共2页第2页

序号	检验项目	单位	技术要求	检验结果	单项判定
1	耐火完整性	/	/	耐火完整性:30min	/
备注	样品尺寸:2930mm×1820mm×75mm。 左侧上方玻璃透光尺寸:665mm×1234mm; 左侧下方玻璃透光尺寸:665mm×414mm; 中间上方玻璃透光尺寸:1367mm×1234mm; 中间下方玻璃透光尺寸:1367mm×414mm; 右侧上方玻璃透光尺寸:665mm×1234mm; 右侧下方玻璃透光尺寸:665mm×414mm。 玻璃结构（向火面至背火面）:5mm单片+12mm空气层+5mm单片防火玻璃。试件框架由外框（2.8mm塑料型材）、饰盖（1.2mm铝合金型材）、压条（2.0mm塑材）、框内衬（31mm×26mm×1.5mm方钢）、框内衬（32mm×26mm×1.5mm方钢）、钢托架（80mm×10mm×1.5mm）、防火垫块（6mm）、石墨基膨胀防火条（2mm×15mm）等组成。试件结构详见图纸。耐火试验时试件垂直安装。				

以下空白(附件:有)

国家消防及阻燃产品质量监督检验中心（山东）

检验报告附图附照专用表

共 2 页第 1 页



照片一 试验前试件情况



照片二 试验结束时试件情况

国家消防及阻燃产品质量监督检验中心（山东）

检验报告附图附照专用表

共 2 页第 2 页

