



2015003460Z



(2015)国认监认字(571)号



检测
CNASL1177

检 验 报 告

TEST REPORT

样品名称: 非隔热型镶玻璃构件

生产单位: 极景门窗有限公司

委托单位: 极景门窗有限公司

检验类别: 型式检验 (耐火性能)



国家消防及阻燃产品质量监督检验中心 (山东)

National Supervision and Inspection Center for Fire and Flame-retardant Product Quality(Shandong)

国家消防及阻燃产品质量监督检验中心

国家消防及阻燃产品质量监督检验中心(山东)

National Supervision and Inspection Center for Fire and Flame-retardant Product Quality(Shandong)

检 验 报 告


共2页第1页

样品名称 Sample	非隔热型镶玻璃构件	检验类别 Test Kind	型式检验(耐火性能)
委托单位 Client	极景门窗有限公司	委托单位地址 Address of Client	山东省阳谷县侨润开发区 华信路297号
生产单位 Manufacturer	极景门窗有限公司	生产单位地址 Address of Manufacturer	/
商 标 Brand	极景	型号规格 Model, Type	/
样品等级 Grade	合格品	生产日期 Producing Date	2017-07
抽样人员 Sampling Personnel	/	抽样地点 Sampling Location	/
抽样日期 Sampling Date	/	抽样基数 Sample Batch	/
样品数量 Sample Quantity	1樘(3000mm×2200mm×75mm)	送样人员 Client Representative	路后长
样品特性和状态 Sample Description	完好	接样日期 Receipt Date	2017-07-19
检验环境 Environmental for Test	温度:39℃	检验日期 Test Date	2017-07-20
检验依据 Test Standard	GB/T 12513-2006		
检验要求 Test Item	耐火完整性30min		
检验结论 Test Conclusion	该样品按GB/T 12513-2006标准检验, 耐火完整性: 30min.  (检验单位章)		
备 注 Note	1、本报告含封面及封二, “/”表示无内容。 2、检验地址: 山东省章丘市世纪大道16288号。 3、附图附照见附页。 4、生产单位及样品信息由委托方提供并确认。 5、该样品为非隔热性样品。		


批准:



审核:



主检:



日期:

2017-07-26

日期:

2017-07-26

日期:

2017-07-25

国家消防及阻燃产品质量监督检验中心（山东）

检 验 报 告（续页）

共2页第2页

序号	检验项目	单位	技术要求	检验结果	单项判定
1	耐火完整性	/	/	耐火完整性: 30min	/

说明: 样品尺寸: 3000mm×2200mm×75mm。

左侧上方玻璃透光尺寸: 635mm×1235mm;

左侧下方玻璃透光尺寸: 635mm×735mm;

中间上方玻璃透光尺寸: 1410mm×1235mm;

中间下方玻璃透光尺寸: 1410mm×735mm;

右侧上方玻璃透光尺寸: 635mm×1235mm;

右侧下方玻璃透光尺寸: 635mm×735mm。

玻璃结构（向火面至背火面）: 5mm单片+12mm空气层+5mm单片+12mm空气层+6mm 单片防火玻璃。

窗框由铝包塑料型材内衬钢质骨架组成。

以下空白(附件: 有)

监督

专用

2431

国家消防及阻燃产品质量监督检验中心（山东）

检验报告附图附照专用表

共 1 页第 1 页



