

副 本



(2017)国认监认字(103)号



170010260458



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0251

NTSQP

国家塑料制品质量监督检验中心(北京)

China National Centre for Quality Supervision & Test of Plastic Products (Beijing)

检 验 报 告

Test Report

委托单位*

极景门窗有限公司

Sample Clients

受检单位*

极景门窗有限公司

Sample Producer

样品名称*

门窗用未增塑聚氯乙烯型材

Sample Name

规格型号*

90平开框

Sample Type

产品商标*

Trade Mark

检验类别*

Inspection Sort

报告编号

国塑检[2019]C0274

Report Number

报告日期

2019年7月8日

Date of Report



注 意 事 项

1. 客户如对检验报告若有异议，应于收到报告之日起15日内向本中心书面提出，逾期不予受理。
2. 复制检验报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 检验报告页数不全无效。
4. 结果仅适用于收到的样品。
5. 检测报告中带*号项内容及委托方声称、委托方注明等附加说明信息为客户提供，本中心不负责确认其真实性。
6. 带※项由分包方完成。
7. 按委托方要求，不考虑不确定度。

地 址：北京市海淀区阜成路11号 电话：010-68983956

邮 编：100048 传真：010-68983571

E-mail: ntsqp@ntsqp.org.cn

副本

国家塑料制品质量监督检验中心(北京)


检验报告首页 NTSQP

报告编号: 国塑检[2019]C0274

样品编号: 2019E0365

委托单位*	极景门窗有限公司			检验类别	委托检验
地址/邮编*	山东省阳谷县北环开发区华信路297号/252300			联系人	杨光
样品名称*	门窗用未增塑聚氯乙烯型材			联系电话*	18706359782
规格型号*	90平开框			产品商标*	viewmax
受检单位*	极景门窗有限公司			生产日期*	2019.5.20
样品数量	1m×10支+5个焊角			收样日期	2019.6.19
抽样地点	----	抽样批量	----	封样日期	----
抽样单位	----			抽样人	----
样品及抽样的其他说明	样品型材及焊角均为白色。委托方另提供尺寸图1份, 其中I值: 779250mm ⁴ , E值: 46.86mm, 标称质量: 2.207kg/m。				
检验依据	GB/T 8814-2017《门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材》				
判定依据	GB/T 8814-2017《门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材》				
检验概况	该样品共委托检验8项, 合格8项。				
检验结论	该样品委托检验项目符合标准要求(详见本报告附页)。 (本栏以下无正文)				
备注	技术指标按GB/T 8814-2017中BT-A-I-S型技术要求。				

批准:



审核:



国家塑料制品质量监督检验中心(北京)

检验报告附页

NTSQP

报告编号: 国塑检[2019]C0274

样品编号: 2019E0365

序号	检测项目	技术指标	检测结果	单项结论
01	外观	型材可视面的颜色应一致, 表面应光滑、平整, 无明显凹凸、杂质。型材允许有由工艺引起的不明显收缩痕	型材可视面颜色均匀一致, 表面光滑、平整, 无凹凸, 无杂质, 无收缩痕	合格
02	尺寸和偏差			
	厚度偏差, mm	90±0.3	+0.02~+0.07	合格
	宽度偏差 大面, mm	85±0.5	-0.28~+0.35	合格
	宽度偏差 小面, mm	64±0.5	+0.22~+0.30	合格
	主型材可视面壁厚, mm	≥2.8	3.14	合格
	主型材非可视面壁厚, mm	≥2.5	2.82	合格
03	直线偏差, mm	≤1	0.81	合格
04	主型材的质量, %	≥95	103	合格
05	加热后尺寸变化率			
	R1/R2, %	±2.0	+1.44/+1.53	合格
	△R, %	≤0.4	0.21	合格
06	150℃加热后状态	型材表面应无气泡、裂痕、麻点	型材表面无气泡、裂痕、麻点	合格
07	落锤冲击			
	主型材的落锤冲击 试样可视面破裂数, 个	≤1	0	合格
08	主型材的可焊接性			
	焊角的平均受压弯曲应力, MPa	≥35	48.6	合格
	焊角的最小受压弯曲应力, MPa	≥30	47.8	合格
	——检测结果内容结束——			

主检:



日期:

2019年7月8日