





180001280333



(2018)国认监认字(077)号



2018-004404

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0230

检 验 报 告

TEST REPORT

BETC-QC1-2018-00779

工程/产品名称

Name of Engineering/Product

齿轮驱动式传动锁闭器

委托单位

Client

极景门窗有限公司

检验类别

Test Category

委托检验

国家建筑工程质量监督检验中心

NATIONAL CENTER FOR QUALITY SUPERVISION
AND TEST OF BUILDING ENGINEERING

国家建筑工程质量监督检验中心检验报告

TEST REPORT OF NATIONAL CENTER FOR QUALITY SUPERVISION AND TEST OF BUILDING ENGINEERING



委托编号 (Commission No.): 2018-004404

报告编号 (No. of Report): BETC-QC1-2018-00779

第1页 共2页 (Page 1 of 2)

委托单位 (Client)		极景门窗有限公司		
地址 (ADD.)		山东省阳谷县北环开发区华信路297号	样品编号 (NO.)	QC1-2018-00779
样品 (Sample)	名称 (Name)	齿轮驱动式传动锁闭器	状态 (State)	正常
	商标 (Brand)	ViewMax	规格型号 (Type/Model)	-----
生产单位 (Manufacturer)		极景门窗有限公司		
送样日期 (Date of delivery)		2018-06-12	数量 (Quantity)	2套
工程名称 (Name of engineering)		-----		
检验 (Test)	项目 (Item)	力学性能全项 (操作力、驱动部件抗破坏、锁点锁座抗破坏、反复启闭)	地点 (Place)	葛渠幕墙门窗试验室
	仪器 (Instruments)	游标卡尺、扭矩扳子、门窗五金检测设备装置、工作测力计、扭矩扳子	日期 (Date)	2018-06-25~06-29
检验依据 (Test based on)		JG/T 126-2017		
判定依据 (Criteria based on)		JG/T 126-2017		
检验结论 (Conclusion) 依据JG/T 126-2017, 所检样品力学性能全项 (操作力、驱动部件抗破坏、锁点锁座抗破坏、反复启闭) 合格。 (本页以下无正文)				
备注		-----		
批准 (Approval)	审核 (Verification)	主检 (Chief tester)	联系电话 (Tel.)	报告日期 (Date)
石清	王松	李书	010-88386984	2018-06-29



国家建筑工程质量监督检验中心检验报告

TEST REPORT OF NATIONAL CENTER FOR QUALITY
SUPERVISION AND TEST OF BUILDING ENGINEERING

报告编号 (No. of Report) : BETC-QC1-2018-00779 第 2 页 共 2 页 (Page 2 of 2)

样品名称	齿轮驱动式传动锁闭器	样品分类	齿轮驱动式传动、无锁舌
反复启闭频率(次/h)	250	试验模拟窗尺寸	750×1500mm

检验结果

检验项目		技术要求	检验结果
操作力	无锁舌齿轮驱动空载转动力矩 (N·m)	≤ 3	0.5
驱动部件抗破坏	齿轮驱动式传动锁闭器承受力矩作用后样品状态	25N·m	样品各零部件未断裂、未损坏
锁点锁座抗破坏	锁点、锁座承受破坏力后试件状态	1800N	样品各部件未损坏
反复启闭	试验次数 (个循环) 后试样状态	25000	25000 个循环后, 各构件未扭曲, 未变形, 能够正常使用
	反复启闭后操作力矩 (N·m)	≤ 10	1.2
	框、扇间间距变化量 (mm)	< 1	0.38



样品图片