





170002280182



(2017)国认监认字(051)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1209

检验报告

TEST REPORT

报告编号: WT-ZK2018-006-0110

样品名称: 中空玻璃

委托单位: 极景门窗有限公司

生产单位: 极景门窗有限公司

检验类别: 委托检验

国家玻璃质量监督检验中心

检 验 报 告

样 品 名 称	中空玻璃	生 产 日 期	
委 托 单 位	极景门窗有限公司	检 验 类 别	委托检验
生 产 单 位	极景门窗有限公司	样 品 等 级	
送 样 日 期	2018 年 01 月 22 日	样 品 状 态	完好
检 验 依 据	GB/T 11944-2012	检 验 项 目	耐紫外线辐照性能
样 品 描 述	样品规格数量: 510mm×360mm 2 块 样品结构: 5mm+12A+5mm 硅酮胶		
检 验 结 论	经检验, 该中空玻璃所检项目符合 GB/T 11944-2012《中空玻璃》标准中的技术要求。 		
备 注	(检验检测专用章) 2018 年 01 月 30 日 部分复制检验报告无效		

主检: 寇飞

审核: 魏少伟

批准: 李伟

检验报告结果页

共 2 页 第 2 页

样品名称	中空玻璃	样品编号	ZK2018-006	
检验项目	标准要求（测试方法） GB/T 11944-2012 《中空玻璃》	试样 序号	检验结果 （实测值）	单项结论
耐紫外线辐照 性能	2 块试样紫外线照射 168 小时，试样内表面应无结雾、水气凝结或污染的痕迹且密封胶无明显变形为合格	1~2	2 块试样内表面上均无结雾、水气凝结和污染的痕迹且密封胶无明显变形	合格
备注				
以下空白				
检验员：寇飞 张薇				

本中心联系方式

Contact information

地 址 (Address): 中国河北省秦皇岛市河北大街西段 91 号

91st Hebei Ave west, Qinhuangdao, Hebei Province, P.R. China

邮编 (Post Code): 066004

电 话 (Tel): (86-335) 8388121 5911501

传 真 (Fax): (86-335) 8051865

网 址 (Web): <http://www.jetc.cn>

电子邮箱 (E-mail): gbzjzx@163.com

投诉电话 (complaint tel): 0335-5911503

开户名称(Account name): 中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司

China Building Material Test & Certification Group Qinhuangdao Co., Ltd

开 户 银 行 (Bank): 工商银行滨海支行

China Industrial and Commercial Bank, Coastal Branch

银行账号(Account No): 0404010219300053134



微信



官网