





2018-004404



180001280333



(2018)国认监认字(077)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0230

检 验 报 告

TEST REPORT

BETC-QC1-2018-00776

工程/产品名称

Name of Engineering/Product

内平开窗用撑档（摩擦式）

委托单位

Client

极景门窗有限公司

检验类别

Test Category

委托检验

国家建筑工程质量监督检验中心

NATIONAL CENTER FOR QUALITY SUPERVISION

AND TEST OF BUILDING ENGINEERING

国家建筑工程质量监督检验中心检验报告

TEST REPORT OF NATIONAL CENTER FOR QUALITY
SUPERVISION AND TEST OF BUILDING ENGINEERING

委托编号 (Commission No.): 2018-004404

报告编号 (No. of Report): BETC-QC1-2018-00776

第1页 共2页 (Page 1 of 2)

委托单位 (Client)		极景门窗有限公司		
地址 (ADD.)		山东省阳谷县北环开发区华信路297号	样品编号 (NO.)	QC1-2018-00776
样品 (Sample)	名称 (Name)	内平开窗用撑档 (摩擦式)	状态 (State)	正常
	商标 (Brand)	ViewMax	规格型号 (Type/Model)	-----
生产单位 (Manufacturer)		极景门窗有限公司		
送样日期 (Date of delivery)		2018-06-12	数量 (Quantity)	2套
工程名称 (Name of engineering)		-----		
检验 (Test)	项目 (Item)	力学性能全项 (锁定力、反复启闭、抗破坏)	地点 (Place)	葛渠幕墙门窗试验室
	仪器 (Instruments)	钢直尺、管形 (工作) 测力计、建筑门窗内平开下悬五金系统试验装置	日期 (Date)	2018-08-11~08-14
检验依据 (Test based on)		JG/T 128-2017		
判定依据 (Criteria based on)		JG/T 128-2017		
检验结论 (Conclusion)				
依据JG/T 128-2017, 所检样品力学性能全项 (锁定力、反复启闭、抗破坏) 合格。 (本页以下无正文)				
备注		-----		
批准 (Approval)	审核 (Verification)	主检 (Chief tester)	联系电话 (Tel.)	报告日期 (Date)
石清	王俊峰	李书	010-88386984	2018-08-20

国家建筑工程质量监督检验中心检验报告

TEST REPORT OF NATIONAL CENTER FOR QUALITY
SUPERVISION AND TEST OF BUILDING ENGINEERING

报告编号 (No. of Report) : BETC-QC1-2018-00776 第 2 页 共 2 页 (Page 2 of 2)

样品名称	内平开窗用撑挡 (摩擦式)		
模拟窗尺寸 (宽×高) (mm)	750×1200	模拟窗扇重 (kg)	34
反复启闭频率 (次/h)	250		

检验结果

检验项目		技术要求	检验结果
锁定力		锁定力应不小于 40N	承受静拉力 60N, 保持 5s, 支撑部件与框上部件无相对位移
反复启闭	试验次数 (次)	≥15000	15000 次反复启闭后, 试件未损坏, 能够正常启闭
	试验后锁定力	锁定力应不小于 40N	承受静拉力 52N, 保持 5s, 支撑部件与框上部件无相对位移
	可调部件反复启闭 2250 次试验后锁定力		承受静拉力 54N, 保持 5s, 支撑部件与框上部件无相对位移
抗破坏	窗扇开启方向上	施加 350N 作用力, 保持 60s, 撑挡所有部件未脱落	撑挡所有部件未脱落



所检样品图片