

检 测 报 告

Test Report

报告编号: WT-ZK2018-133-0919
Report Number

样品名称: 中空玻璃
Name of Sample

委托单位: 极景门窗有限公司
Client

生产单位: 极景门窗有限公司
Manufacturer

检测类别: 委托检测
Test Category

检测报告

样品名称	中空玻璃	商 标	/
委托单位	极景门窗有限公司	联系方式	0635-6720498
委托单位地址	聊城市阳谷县华信路297号	检测类别	委托检测
生产单位	极景门窗有限公司	等级/类别	
协议书编号	20180646	生产日期/批号	/
判定依据	GB/T 11944-2012	到样日期	2018年09月30日
检测地点	河北省秦皇岛市海港区河北大街西段91号	检测项目	耐紫外线辐照性能
样品描述	规格数量: 510mm×360mm 2块 厚度/结构: 5mm+12A+5mm 硅酮胶 型号/颜色: / 样品状态: 完好		
检测结论	经检测, 该中空玻璃所检项目符合 GB/T 11944-2012《中空玻璃》标准中的要求。 以下空白		
备注	(检验检测专用章) 签发日期: 2018年10月17日		

主检:

审核:

批准:

检测 报 告 结 果 页

共 3 页 第 2 页

样品名称	中空玻璃		样品编号	ZK2018-133	
检测项目	试验方法	试样序号	检测结果	判定依据	单项结论
耐紫外线辐照性能	GB/T 11944-2012 7.4	1-2	2 块试样内表面上均无结雾、水气凝结和污染的痕迹且密封胶无明显变形	GB/T11944-2012 6.4、8.3.3	合格
备注:					
此处空白					
检测员: 寇飞 刘丰源					
检测日期: 2018 年 10 月 10 日至 2018 年 10 月 17 日					

主要使用仪器设备清单

共3页 第3页

序号	仪器设备名称	仪器设备编号
1	紫外线测试仪	QCTC-A-010
2	紫外辐照计	QCTC-A-079
3	中空玻璃外观检测仪	QCTC-A-016

本中心联系方式 Contact information

地 址 (Address): 中国河北省秦皇岛市河北大街西段 91 号

91st Hebei Ave west, Qinhuangdao, Hebei Province, P.R. China

邮编 (Post Code): 066004

电 话 (Tel): (86-335) 8388121 5911501

传 真 (Fax): (86-335) 8051865


网 址 (Web): <http://www.jctc.cn>

电子邮箱 (E-mail): gbzjzx@163.com

投诉电话 (complaint tel): 0335-5911503



微信



官网