



180002240585



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1049

检 验 报 告

报告编号 2019(C)06100

样品名称 门窗用未增塑聚氯乙烯型材

委托单位 极景门窗有限公司

检验类别 委托检验

国家化学建筑材料测试中心



注 意 事 项

1. 本报告无“测试专用章”及“骑缝章”无效。
2. 本报告无审核、批准人签字无效。
3. 本报告页数不全或经涂改无效。
4. 对于非本中心抽取的样品，其检验检测数据、结果仅适用于客户提供的样品。
5. 委托方提供的信息本中心不负责核实。
6. 对本报告若有异议应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。
7. 未经本中心书面批准，不准复制本报告（完全复制除外）。



国家化学建筑材料测试中心

NATIONAL
TEST CENTER
OF POLYMER AND
BUILDING MATERIALS



官方公众微信号



国家化学建筑材料测试中心

NATIONAL
TEST CENTER
OF POLYMER AND
BUILDING MATERIALS



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1049

国家化学建筑材料测试中心

(材料测试部)

检 验 报 告

报告编号: 2019(C)06100

共 2 页 第 1 页

委托单位	极景门窗有限公司	检验类别	委托检验
生产单位	极景门窗有限公司	生产日期	/
样品名称	门窗用未增塑聚氯乙烯型材	注册商标	/
样品规格	90 平开框	样品外观	白色
抽样基数	/	样品标识	C-201905117
抽样数量	/	产品批号	/
封样地点	/	委托日期	2019.05.28
封样单位	/	封样日期	/
检验结论	所检产品按照 GB/T 33284-2016 “室内装饰装修材料 门、窗用未增塑聚氯乙烯 (PVC-U) 型材有害物质限量” 进行检验, 所检项目达到标准要求。		
备 注	/		

签发日期: 2019 年 06 月 25 日

测试专用章

批准:

潘杉

审核:

杨红洁



国家化学建筑材料测试中心

NATIONAL
TEST CENTER
OF POLYMER AND
BUILDING MATERIALS



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1049

国家化学建筑材料测试中心

(材料测试部)

检 验 报 告

报告编号: 2019(C)06100

共 2 页 第 2 页

序 号	检 验 项 目		技 术 要 求	检 验 结 果	单 项 判 定	检 验 方 法
1	重 金 属 限 量	铅, mg/kg	≤1000	未检出	合格	GB/T26125-2011
		镉, mg/kg	≤100	未检出	合格	GB/T26125-2011
		六价铬, mg/kg	≤1000	未检出	合格	GB/T26125-2011
		汞, mg/kg	≤1000	未检出	合格	GB/T26125-2011
2	氯乙烯单体, mg/kg		≤5	未检出	合格	GB/T 4615-2013
3	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯限量, mg/kg		≤1000	未检出	合格	GB/T 29786-2013

结论: 所检产品按照GB/T 33284-2016 “室内装饰装修材料 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材有害物质限量” 进行检验, 所检项目达到标准要求。

(以 下 空 白)



主检: 王笑妍 薛燕波 李娜

本 页 无 正 文

高分子材料检测室 联系电话:(010)64208747 (010)59202489 传 真:(010)59202784 邮 箱:liuyc.bjhy@sinopec.com	管材及管件检测室 联系电话:(010)64200694 (010)59202484 (010)59202486 传 真:(010)59202952 邮 箱:huay.bjhy@sinopec.com	建筑门窗、幕墙及节能产品检测室 联系电话:(010)59202581 (010)59202580 传 真:(010)64224642 邮 箱:huxy.bjhy@sinopec.com
涂料和胶粘剂检测室 联系电话:(010)59202436 (010)59202465 传 真:(010)84290301 邮 箱:panx.bjhy@sinopec.com	塑料板(片、卷)材检测室 联系电话:(010)59202447 (010)59202479 传 真:(010)59202784 邮 箱:dingjh.bjhy@sinopec.com	老化性能检测室 联系电话:(010)64208747 (010)59202737 传 真:(010)59202784 邮 箱:wupeng.bjhy@sinopec.com
汽车用高分子材料与制品检测室 联系电话:(010)59202489 (010)59202447 传 真:(010)59202784 邮 箱:zhutg.bjhy@sinopec.com	高分子土工合成材料检测室 联系电话:(010)59202447 (010)59202479 传 真:(010)59202784 邮 箱:dingjh.bjhy@sinopec.com	有害物质分析室 联系电话:(010)59202734 (010)59202465 传 真:(010)84290301 邮 箱:xueyb.bjhy@sinopec.com

地 址:北京市朝阳区北三环东路 14 号北京化工研究院(和平东桥向东 200 米路南)
网 址:www.plasticstest.net 邮政编码:100013