



NoJN20190016

2016150220R

检 测 报 告

TEST REPORT

JCBG21-8

委托单位: 潍坊昌大建设集团有限公司

Customer

工程名称: 潍坊市丰麓苑被动式住宅项目 2#楼 (配套公建)

Project Name

样品名称: 外窗及窗口气密性 (建筑用塑料窗)

Sample Name

检验类别: 委托检测 (见证)

Examination category

山东建大工程质量鉴定检测有限公司

Shandong Jianda Engineering Quality Appraisal & Testing Co. Ltd

2019 年 10 月 26 日



山东建大工程质量鉴定检测有限公司检测报告

Shandong Jianda Engineering Quality Appraisal & Testing Co. Ltd Test Report

JCBG21-8

共 2 页第 1 页 (Page 1 of 2)

委托单位 Client	潍坊昌大建设集团有限公司	报告编号 NO. of Report	№JN20190016
工程名称 Project Name	潍坊市丰麓苑被动式住宅项目 2#楼 (配套公建)	工程部位 Position	外窗
样品名称 Sample Name	外窗及窗口气密性 (建筑用塑料窗)	样品编号 Sample number	JD19-1217
样品数量 Quantity of Sample	3 樘	规格型号 (mm) Type/Model	1940×1480 1940×1175
生产厂家 Production Unit	极景门窗有限公司	样品状态 Sample state	完好
检测类别 Test Type	委托检测 (见证)	检测性质 Test Property	/
实验室地址 ADD of laboratory	济南市临港开发区凤鸣路山东建筑 大学建筑节能技术实验室办公楼	委托日期 Date of Entrustment	2019.09.03
抽样人 Sampler	曹旭梅	联系电话 Tel	0531-86366677
抽样数量 Quantity of sample	3 樘	抽样时间 Sampling date	2019.10.25
抽样地点 Sampling locations	工地现场	抽样基数 Sampling base	44 樘
检测设备 Test Device	建筑外窗气密性检测仪、数字式精 密气压表、玻璃液体温度计	检测日期 Testing Date	2019.10.25
检测依据 Reference Documents	DB37/T724-2007	检测环境 Environmental testing	T: 18.0℃ P: 101.1kPa
检测项目 Test Item	外窗及窗口气密性		
检测结论 Conclusion	该抽检样品经检验, 所检外窗及窗口气密性符合 DB37/T724-2007《建筑节能检测技术规范第二部分: 围护结构现场实体检测部分》标准的规定。 检测单位 (检测专用章)		
检测说明 Test note	1、检测结果仅对所抽样品负技术责任。 2、委托人: 诸葛明鑫 3、见证单位: 潍坊市工程建设监理有限责任公司 4、见证人: 曹旭梅		



批准:
Approval

校核:
Verification

主检:
Chief Tester

签发日期: 2019-10-26

山东建大工程质量鉴定检测有限公司检测报告
Shandong Jianda Engineering Quality Appraisal & Testing Co. Ltd Test Report


JCBG21-8

共 2 页第 2 页 (Page 2 of 2)

工程名称 Project Name		潍坊市丰麓苑被动式住宅项目 2#楼（配套公建）		报告编号 NO. of Report		№JN20190016	
检测依据 Reference Documents		DB37/T724-2007					
检测数据							
检测项目	样品 编号	检测结果			技术要求	单项判定	
单位面积空气渗透量 $\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$	1	正压	0.77	0.85	≤ 4.50		符合
	2		0.79				
	3		0.98				
	1	负压	0.85	0.88			符合
	2		0.81				
	3		0.99				
试验参数							
规格型号 mm	1940×1480、1940×1175 (mm)						
玻璃品种 mm	中空玻璃			外窗面积 m^2	2.87、2.28		
玻璃密封材料	胶条			开启缝长 m	4.34、4.04		
玻璃镶嵌方式	胶条镶嵌			框扇密封材料	胶条		
外窗型材	塑钢型材			开启方式	内平开		
气象参数	样品 1		样品 2		样品 3		
室内温度 $^{\circ}\text{C}$	18.0		18.0		18.0		
室内气压 kPa	101.1		101.1		101.1		
窗户实体图							
检测说明	检测结果仅对所抽样品负技术责任。						

校核:

Verification



主检:

Chief Tester

