2016150220R

№JN20190015

检 测 报 告

TEST REPORT

JCBG021-7

委托单位：潍坊昌大建设集团有限公司

Customer

工程名称：潍坊市丰麓苑被动式住宅项目 2#楼（配套公建）

Project Name

样品名称：中空玻璃(5LOW-E+12A+5LOW-E+12A+5)

Sample Name

检验类别：委托检测（见证）

Examination category

山东建大工程质量鉴定检测有限公司

Shandong Jianda Engineering Quality Appraisal & Testing Co. Ltd

2019 年 11 月 12 日

山东建大工程质量鉴定检测有限公司检测报告

Shandong Jianda Engineering Quality Appraisal & Testing Co. Ltd Test Report

JCBG021-7

鲁建备字第01033号

委托单位 Client	潍坊昌大建设集团有限公司	报告编号 NO. of Report	№JN20190015
工程名称 Project Name	潍坊市丰麓苑被动式住宅项目 2#楼（配套公建）	试验编号 NO. of Test	JD19-1261
样品名称 Sample Name	中空玻璃 (5LOW-E+12A+5LOW-E+12A+5)	委托日期 Date of Entrustment	2019.09.03
生产单位 Production Unit	极景门窗有限公司	检测日期 Testing Date	2019.11.12
样品规格 The Sample Size	510×360(mm)	检测地点 Test Place	中空玻璃露点检测室
工程部位 Engineering Parts	外窗	检测类别 Test Type	委托检测（见证）
检测设备 Test Device	JDT-124 中空玻璃露点仪（正常）	检测性质 Test Property	/
实验室地址 ADD of laboratory	济南市临港开发区凤鸣路	联系电话 Tel	0531-86366677
检测项目 Test Item	中空玻璃露点		
检测依据 Reference Documents	GB/T11944-2012		
检测结论 Conclusion	该送检样品经检验，所检项目符合 GB/T11944-2012《中空玻璃》标准的规定。 检测数据详见附页。 检测单位（检测专用章）		
检测说明 Test note	1. 检测结果仅对来样负技术责任。 2. 委托人：诸葛明鑫 3. 见证单位：潍坊市工程建设监理有限责任公司 4. 见证人：曹旭梅		

批准：
Approval

校核：
Verification

主检：
Chief Tester

签发日期：2019-11-12

山东建大工程质量鉴定检测有限公司检测报告

Shandong Jianda Engineering Quality Appraisal & Testing Co. Ltd Test Report

JCBG021-7

鲁建备字第 01033 号

样品名称 Sample Name	中空玻璃 (5LOW-E+12A+5LOW-E+12A+5)	报告编号 NO. of Report	№JN20190015
检测依据 Reference Documents	GB/T11944-2012《中空玻璃》		
检测项目 Test Item	标准要求 Standard request	检测结果 Test result	单项判定 Individual conclusion
露点℃	<-40	-60 无结露	符合
		-60 无结露	
		-60 无结露	
		-60 无结露	
		-60 无结露	
		-60 无结露	
		-60 无结露	
		-60 无结露	
		-60 无结露	
		-60 无结露	
		-60 无结露	
		-60 无结露	
		-60 无结露	
		-60 无结露	
		-60 无结露	
检测说明 Test note	1、样品预处理：试验室温度 22.0℃，相对湿度 54%的环境中进行，试验前全部试样在该环境中放置 24 小时以上。 2、样品状态调节时间：2019.11.11 09:00~2019.11.12 16:00		

校核：
Verification

主检：孙快亭
Chief Tester