





190002280182



(2019)国认监认字(051)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1209

检测报告

Test Report

报告编号:

Report Number

WT20200024

样品名称:

Name of Sample

建筑用钢化中空玻璃

委托单位:

Client

极景门窗有限公司

检测类别:

Test Category

委托检测

中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司

China Building Material Test&Certification Group Qinhuangdao Co.,Ltd.

国家玻璃质量监督检验中心

National Glass Quality Supervision and Inspection Center

检测报告

共3页 第1页

样品名称	建筑用钢化中空玻璃	商 标	
委托单位	极景门窗有限公司	联系方式	18706356973
委托单位地址	山东省聊城市阳谷县华信路297号	检测类别	委托检测
生产单位	极景门窗有限公司	等级/类别	
协议书编号	20191218	生产日期/批号	
判定依据	GB/T 11944-2012	到样日期	2019年12月26日
检测地点	河北省秦皇岛市海港区河北大街西段91号	检测项目	耐紫外线辐照性能
样品描述	规格数量: 510mm×360mm 2块 厚度/结构: 5mm+9A+5mm 硅酮胶密封槽铝式双道密封 型号/颜色: 样品状态: 完好		
检测结论	经检测, 该建筑用钢化中空玻璃所检项目符合 GB/T 11944-2012《中空玻璃》标准中的要求。(以下空白)		
备注	/		

(检验检测专用章)
 签发日期: 2020年01月07日

主检: 

审核: 

批准: 

检测报告结果页

共3页 第2页

样品名称	建筑用钢化中空玻璃		样品编号	ZK2019-242	
检测项目	试验方法	试样序号	检测结果	判定依据	单项结论
耐紫外线辐照性能	GB/T 11944-2012 7.4	1~2	2块试样内表面上均无结雾、水气凝结和污染的痕迹且密封胶无明显变形	GB/T 11944-2012 6.4、8.3.3	合格
备注:					
此处空白					
检测员: 李子豪、贾鼎伟					
检测日期: 2019年12月30日至2020年01月06日					

主要使用仪器设备清单

共 3 页 第 3 页

序号	仪器设备名称	仪器设备编号
1	紫外线测试仪	QCTC-A-020
2	紫外线辐射照度计	QCTC-A-358
3	中空玻璃外观检测仪	QCTC-A-016

本机构联系方式

Contact information

地 址 (Address): 中国河北省秦皇岛市河北大街西段 91 号

91st Hebei Ave west, Qinhuangdao, Hebei Province, P.R. China

邮编 (Post Code): 066004

电 话 (Tel): (86-335) 8388121 5911501

传 真 (Fax): (86-335) 8051865


网 址 (Web): <http://www.jetc.cn>

电子邮箱 (E-mail): gbzjzx@163.com

投诉电话 (complaint tel): 0335-5911503



微信



官网